



Наш број: 8K.1.1.0-D-07.06-354716-26

ГРАД НОВИ ПАЗАР

Ваш број:

СТЕВАНА НЕМАЊЕ бр. 2

Нови Пазар, 09.09.2026

36300 НОВИ ПАЗАР

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Пазар размотрио је захтев примљен дана 9.9.2026 године. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о локацијским усковима ("Сл. гласник РС" бр. 35/15, 114/15), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13), Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 71/17) и Одлуке директора Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 2581200-08.01.-258307/1-26 од 12.06.2026, доноси се

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за изградњу и проширење регулације улице 8. март, НОВИ ПАЗАР, ОСМОГ МАРТА ББ (парцела бр. 3520,3529,3530,3532,3533 на К.О. нови пазар,).

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом дела улице 8. март, НОВИ ПАЗАР, ОСМОГ МАРТА ББ (парцела бр. 3520,3529,3530,3532,3533 на К.О. нови пазар,), а власништво су Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Пазар.

На наведеним катастарским парцелама се налази кабловски енергетски 10 kV вод са ТС 35/10 kV „Центар,, извод Хамам на траси од ТС 10/0,4 „Везна 1,, - ТС 10/0,4 „Ђуковац 1,,,

На наведеним катастарским парцелама се налази кабловски енергетски 10 kV вод са ТС 110/10 kV „Нови Пазар,, извод број 5, на траси од ТС 10/0,4 „Ђуковац 4,, - ТС 10/0,4 „8.март Хамзагићи,,,

Поред наведеног, постоје надземни и подземни нисконапонски 0,4 kV водови са више дистрибутивних трафостаница 10/0,4 kV који нису геодетски снимљени и уцртани у катастру инсталација.

1. Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

Инвеститор је дужан да се пре почетка радова јави Оператору дистрибутивног система ради именовања стручног лица које ће пратити радове на траси, у зони трафостанице и постојећих инфраструктурних објеката о трошку инвеститора, а након закључења уговора о обављању дистрибутивног надзора. Захтев за именовање стручног надзора и закључење одговарајућег уговора се подноси најмање 8 дана пре почетка извођења радова.

2. Уколико постоји потреба за радовима на електроенергетским објектима (измештање, уклањање и слично) потребно је у ЕД-и Нови Пазар поднети захтев за израду пројектног задатка који ће дефинисати наредне кораке. Ради испуњавања претходних услова трошкови извођења радова, надзора и остало падају на терет инвеститора.

2. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта

2.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.

2.2. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Пазар, Нови Пазар, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.

2.3. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Пазар, Нови Пазар.

2.4. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Пазар. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл.217. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

3. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања.

4. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

5. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне документације.

6. За неухвајавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.

Прилог:

- Оверене ситуације x1

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Служби за припрему и надзор одржавања
4. Писарници

Директор огранка
Славомир Мајдак струк.ел.инж.спец.
Београд