


-5364-



Naš broj: 1092/2026

Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Glavni gradski urbaista
Stevana Nemanje 2

ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗА ПОВЕЋИЊЕ И ПОВЕЋИЊЕ
ПОСЛУЖИЈА - ГРАД НОВИ ПАЗАР
СЛАВКА
ПОСЛУЖИЈА
Примљено / Пријемљено 11.09.2026

Органи Позив	Органи Позив	Органи Позив	Органи Позив	Органи Позив
IV	18			

Podaci o podnosiocu zahteva:
Republika Srbija
Grad Novi Pazar
Glavni gradski urbaista
Stevana Nemanje 2

Na osnovu Vašeg zahteva od 20.08.2026 . za izradu Urbanističkog projekta za potrebe utvrđivanja javnog interesa - proširenje regulacije ulice 8. Mart u Novom Pazaru, na delovi KP 3520,3529,3530, 3532, 3533 KO Novi Pazar, obaveštavamo Vas o sledećem:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da na KP 3520 dolazi do paralelnog vođenja, odnosno preklapanja planiranih instalacija sa budućom, planiranom trasom toplovoda. Navedeni toplovod je deo planiranog proširenja toplovođne mreže za koji su već izdati tehnički uslovi i ugovoreno priključenje objekata.

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam grafički prikaz (crtež) sa pozicijom budućih toplovođnih instalacija (cevi) i tabelu sa definisanim minimalnim dozvoljenim odstojanjima. Izuzetno, horizontalni i vertikalni razmak između vodova može biti manji od propisanog, pod uslovom da se primene posebne mere sigurnosti i pribavi zvanična saglasnost našeg preduzeća.

JKP Gradska toplana

Direktor proizvodno tehničkog sektora:

Hivzo Šehović, d.i.m.



Vladan Puzović, mast.prav.

tekući račun: 160 - 12560 - 32 Intesa banka | matični broj: 17227050, PIB 101787232



+381 20 315 875
+381 20 311 939



office@toplananp.rs



28. Novembra 35
36300 Novi Pazar

Tabela – zahtevana odstojanja

Зграда - комунални вод	Чисто одстојање (cm)	
	Укрштање / упоредно вођење до 5 m	Упоредно вођење преко 5 m
Гасовод до 5 bar	По одредбама правилника о техничким захтевима за изградњу, рад и одржавање гасовода са разним притиском до и укључујући 16 bar	
Гасовод преко 5 bar		
Водовод	30	40
Други топловод	30	40
Канализација	30	50
Сигнални кабл, Телеком кабл до 1 kV	30	30
10 kV каблови или један 30 kV кабл	60	70
Преко 30 kV каблови или кабл преко 60 kV	100	150
Минимално одстојање зграде од постојећег топловода	100	
Минимално одстојање топловода од постојеће зграде	50	

tekući račun: 160 - 12560 - 32 Intesa banka | matični broj: 17227050, PIB 101787232



+381 20 315 875
+381 20 311 939



office@toplanar.rs



28. Novembra 35
36300 Novi Pazar

КАТАСТАРСКО - ТОПОГРАФСКИ - ПЛАН

ЛОКАЦИЈА : Улица 6. марта

РЕПУБЛИКА Србија
Град Нови Пазар