ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 8К.1.1.0-D-07.06-62509-25

Ваш број:

Нови Пазар, 09.04.2025

ГРАД НОВИ ПАЗАР
СТЕВАНА НЕМАЊЕ бр. 2
36300 НОВИ ПАЗАР

ПРЕДМЕТ: **Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу (парцела бр. 4856/1 на К.О. нови пазар,), НОВИ ПАЗАР, НИКШИЋКА ББ**

Поводом Вашег захтева, наш број 8К.1.1.0-D-07.06-62509-25, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта Надстрешнице урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број (парцела бр. 4856/1 на К.О. нови пазар,), НОВИ ПАЗАР, НИКШИЋКА ББ, обавештавамо Вас следеће:

На датој локацији постоје електроенергетски објекти који се укрштају или паралелно воде са планираном трасом и то :

- 10 kV подземно надземни вод на изводу из ТС 35/10 kV ,,Запад,, извод Тепе од ТС 35/10 kV Запад – 10/0,4 kV Тепе – 10/0,4 kV Филтер 1– 10/0,4 kV Филтер 2 .

- Поред наведених електроенергетских објеката постоје надземни и подземни 0,4 kV водови који нису геодетски снимљени и уцртани у катастру инсталација.

- Укрштање саобраћајнице са постојећим електроенергетским (ЕЕ) водом 10 и 1kV дужни сте извести у складу са важећим техничким прописима за изградњу ЕЕ водова.
- У циљу утврђивања тачног положаја постојећег вода 10 и 1kV неопходно је да пре почетка извођења радова затражите трасирање од надлежне службе ове електродистрибуције.
- На месту укрштања саобраћајнице са постојећим водом 10 и 1kV радове изводити искључиво ручно.
- С обзиром да изградња саобраћајнице подразумева употребу механизације и људске радне снаге, ради заштите људи и ЕЕ објеката, пре почетка извођења радова дужни сте упозорити непосредне извршиоце на положај ЕЕ водова, и да су исти под напоном.
- У циљу обезбеђења надзора за радове на укрштању са ЕЕ водовима, дужни сте да благовремено обавестите ову електродистрибуцију о времену почетка и завршетка извођења предметних радова.
- Трошкове трасирања, вршења надзора и за евентуално причињене штете на ЕЕ водовима сноси инвеститор, односно извођач радова.

Прилог:
С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Бошко Ратковић спец.струк.екон.