JKP VODOVOD I KANALIZACIJA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

**VODOVOD I KANALIZACIJA**

N O V I  P A Z A R

28. Novembar 39, 36300 Novi Pazar, Srbija
e-mail: viksaglasnosti@gmail.com

Žiro račun: 160-7245-69, 105-42072-10, 205-87916-83
PIB: 101788008
Matični broj: 07194129
Šifra delatnosti : 3600

TELEFONI:
Centrala: 311-773
312-273
Generalni direktor: 332-472
Tehnički direktor: 332-470
Filtersko postrojenje: 383-999
Komercijala- FAX: 316-847
Služba održ. Vodovoda: 311-785
Opšte pravna služba: 336-681
Merno naplatna operativa: 336-680

10.03.2025
IV 07 350-102/25

Broj: 344/25
Dana: 05.03.2025.

U vezi sa podnosiocem zahteva:

Investitor : GRAD NOVI PAZAR
Ul. Stevana Nemanje 2, Novi Pazar

Matični broj : --
Kontakt : 020323222

Kojim se traže USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE ZA :

Objekat : Natkriveno otvoreno skladiste JKP „Vodovod i kanalizacija"
ul. Nikšička br. 28, Novi Pazar
Broj katastarske parcele:KP 4856/1 KO Novi Pazar, površine 34021 m2
BRUTO izgrađene površine 804m2,
Klasifikaciona oznaka: 125231
Katastarska opština : Novi Pazar
Tehnički uslovi se izdaju za izradu Urbanističkog projekta za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

## USLOVI

**Tehnički uslovi za izradu Urbanističkog projekta za izradu projektno-tehničke dokumentacije.**

- Idejnim projektom predmetni objekat, delom svoje površine prelazi preko postojećeg ukopanog rezervoara čiste vode zapremine 5.000,00 m3. Iz tog razloga, ovim uslovima tražimo da se predmetni objekat, Natkriveno otvoreno skladište, udalji od napred pomenutog rezervoara čiste vode, na bezbednoj udaljenosti. Bezbedna udaljenost, podrazumeva da se osigura stabilnost i funkcionalnost pomenutog postojećeg rezervoara, kao i da se zaštiti od bilo kakve mogućnosti zagađenja od spoljnih uticaja, sve u skladu sa važećim Zakonom i propisom za ovu vrstu objekta, rezervoara čiste pitke vode.
- Idejnim projektom ne predviđaju se priključci na gradski vodovod i fekalnu kanalizaciju.

Uslovi za projektovanje i priključenje važe sve vreme važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole, a realizuju se izdavanjem upotrebne dozvole, odnosno priključenjem objekta na infrastrukturu za koju su izdati.

KAPACITET, NAČIN, TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE, MESTO PRIKLJUČENJA NA GRADSKU KIŠNU KANALIZACIJU I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PRIKLJUČKA

Uslove za projektovanje i priključenje površinskih – atmosferskih voda na gradsku – uličnu kišnu kanalizaciju određuje „Direkcija za izgradnju" – Novi Pazar.

Rukovodilac službe :
Omer Hadžitahirović dipl. inž. građ.

Referent službe :
Mersud Mušić geometar

Projektant i obrađivač zahteva :
Amel Ramović dipl. inž. građ.

Generalni direktor:
Gradimir Nedeljković dipl. ecc.